

# Votre système NOWA 360

Numéro de série du système

Installateur

Endroit où sont la/les valves

Numéro Installateur

## Liste de localisation des capteurs

Numéro	Emplacement du capteur	Numéro	Emplacement du capteur
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

## CAPTEUR EN ALARME

1. Appuyez sur le bouton **Statut**.
2. Allez à l'emplacement du capteur en alarme.
3. Stoppez la fuite d'eau & séchez le capteur.
4. Appuyez sur le bouton **Réinitialiser**.
5. Appuyez sur le bouton **Ouvrir Valve**.



## EN CAS DE PANNE ÉLECTRIQUE

1. Allez à l'emplacement de la valve.
2. Repérez la roulette blanche et soulevez-la.
3. Tournez la roulette dans le sens horaire jusqu'à ce que la valve soit en position ouverte (ne pas repousser la roulette).  
Si la valve commence à tourner par elle-même, laissez-la compléter sa rotation et recommencez l'étape 3.
4. Une fois la panne électrique terminée, repoussez la roulette à sa position initiale pour remettre la valve en fonction.

ROULETTE BLANCHE

POSITION OUVERTE/FERMÉE

