



## **FIDEICOMISO FINANCIERO MALDONADO 2023**

**Referencia FFM2023 01/25**

**EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN  
INTEGRAL DE LA AV. LEANDRO GÓMEZ -  
MALDONADO.**

**Comunicado N° 6.**

**Respuesta a consulta pendiente en Comunicado Nro. 5**

**Consulta 20 del Comunicado Nro. 5:**

En referencia al rubro 48.-Señalización horizontal con pintura en calientes superficies (espesor 6mm), entendemos no existe dicho espesor en pintura, siendo 3mm lo que se utiliza por extrusión. Favor confirmar espesor solicitado.

**Respuesta a Consulta 20 del Comunicado Nro. 5:**

Es correcto el planteo. Se exigirá 3mm.