



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

FIDEICOMISO FINANCIERO PAYSANDÚ II

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS

Referencia FFPII 12/21

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Obra: TEATRO FLORENCIO SÁNCHEZ
(CIUDAD DE PAYSANDU)

COMUNICADO Nro 1

Consulta realizada

Consulta 1

EL EQUIPO COMPLETO DE CAJONES PARA MEDIDA INDIRECTA HOMOLOGADO POR UTE:

¿De cuántos polos?, ¿Cantidad de medidores?, ¿Con llave?

Respuesta a consulta 1

El cajón que se solicita es para medición indirecta. Del tipo triple de medidas de 52x52 cada módulo (son 2) + uno lateral donde va ubicado el DCP.