

13 de enero de 2022



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Fideicomiso Financiero Paysandú II

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS

Referencia FFPII 14/21

COMUNICADO Nro. 8

Respuesta a Consultas

CONSULTA 1.

¿Cuál es el material de las mamparas de los inodoros y duchas?

RESPUESTA A CONSULTA 1.

Con respecto al material de mamparas de baño, se dispondrá de estructura y bastidor en aluminio.

CONSULTA 2.

De los planos de Albañilería se desprende un borde infinito en la piscina que cae en una canaleta y un sumidero del fondo de la piscina para limpieza,

En los de Sanitaria no está especificado los desagües de los mismos, ¿A dónde se conectan?

RESPUESTA A CONSULTA 2.

Se adjunta DWG de sanitaria completo, el agua de desborde de borde infinito se conducirá a la cámara 1 de tratamiento indicada en dicho plano.

CONSULTA 3.

Por la presente hacemos la solicitud de prórroga.

Se conversó en la misma visita con los referentes y empresas de lograr obtener un tiempo necesario hasta fines de enero dado que recién a medida se incorpora todo el personal (de Obra y administrativo) y los tiempos no dan.

RESPUESTA A CONSULTA 3.

Presentación de expresiones de interés, fecha límite 25 de enero 2022, hora 12.

Visita de obra, día 17 de enero hora 10:00.

CONSULTA 4.

¿Para la piscina y sus artefactos correspondientes, se enviará proyecto para su cotización?

RESPUESTA A CONSULTA 4.

Para la piscina y sus artefactos correspondientes, la empresa deberá proponer el proyecto ejecutivo.