



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

***FIDEICOMISO FINANCIERO PARA PLANES Y PROGRAMAS DE
VIVIENDA DE MALDONADO***

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS

Referencia FFPPVM 24/21

**Contratación de Empresas para suministrar materiales de
construcción, herramientas y contenedor para oficina.**

COMUNICADO Nro 1

Consultas realizadas

Consultas 1

Chapas acanaladas y Babeta ¿de qué calibre?

Respuesta 1

De calibre 26

Consultas 2

Chapón OSB 11,1 (1,22 X 2,44)

Indica en "Cantidad">> 413 y en "Unidad" M2; esto daría 139 chapones, es esto correcto? ¿O son 413 Chapones?

Respuesta 2

Son 413 Chapones .

Consultas 3

Malla Alur 15 X 15 X 4,2

Indica en "Cantidad">> 1.000 y en "Unidad" U.

Las mallas vienen de 2,40 m de ancho y 25 o 50 metros de largo.

Qué es lo que se solicita, ¿metros lineales o M2?

Respuesta 3

Son M2

Consultas 4

Tirantes de Pino Nacional (6" X 2") en distintos largos.

No indica si también son tratados (como los clavadores). ¿Son tratados o "sin tratar"?

Respuesta 4

Todas las medidas son tratadas y son unidades.

Consultas 5

Puerta Exterior de Chapa Ciega ¿De qué ancho y qué calibre?

Respuesta 5

Ancho: el vano es de 0,90 mts (incluye marco y puerta) Cotizar Calibre 24 y Calibre 26.

Consultas 6

Puerta Interior de Eucaliptus ¿Qué ancho de Puerta y que ancho de Marco?

Respuesta 6

Para vanos : 75 cm

Puerta : Ancho 70 cm

Marco : Ancho 2,5 cm en cada lado

Consultas 7

Ventanas de Aluminio ¿Serie 20 o 25? ¿Que tipo de "Apertura"?

Respuesta 7

Serie 25 y con el sistema de ventanas CORREDIZAS.

Consultas 8

Interceptor de grasas Inplast. Hay en el mercado 2 tipos de inplast, una "rectangular" de 40cm X 33cm x 23cm de altura y otra circular de Ø 27 cm y Altura 20 cm (15 litros capacidad) ¿Cuál es la que se necesita?

Respuesta 8

Son las de inplast, "rectangular" de 40cm X 33cm x 23cm de altura.

Consultas 9

Sifón desconectar ¿en qué material?

Respuesta 9

PVC reforzado

Consultas 10

¿Loza Sanitaria del Contenedor?

Respuesta 10

Loza de inodoro con mochila y lavatorio. Grifería de lavatorio y ducha.

Consultas 11

Poliestileno Tubular. Dice en el listado > Cantidad 1.000 y Unidad "U".

Necesitaríamos conocer.¿Micrones, metros lineales o KG/M2, también el ancho del tubo?.

Respuesta 11

Ancho 2 mts dobles (4 mts en total de ancho) y 200 micrones. Metros lineales 1000.

Consultas 12

Mesada de Cocina, ¿la profundidad de la mesada puede estar entre 0,50 y 0,53 cm?

Respuesta 12

Si, puede estar.