



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

FIDEICOMISO FINANCIERO RELOCALIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO KENNEDY

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS

Referencia FFRAK 04/22

**Canalizaciones, Suministro e instalación de infraestructura eléctrica
y alumbrado público.**

COMUNICADO Nro. 6

Respuesta a consultas realizadas

Respuesta a consultas realizadas

Consulta 1.

De acuerdo a los comunicados anteriores el rubro 1 debe abrirse en: 1.1 cable, 1.2 monoducto, 1.3 terminal MT, 1.4 empalme MT. ¿Confirmar si eso es correcto?

Respuesta a Consulta 1.

Si es correcto.

Consulta 2.

Se solicita confirmar si en las SSEE se deben colocar banco de baterías y cargador. En caso afirmativo por favor indicar especificaciones de los mismos. En ese caso el rubro 1 se abre también en 1.5 cargador y banco de baterías.

Respuesta a Consulta 2.

No se colocarán banco de baterías ni cargadores.

Consulta 3.

Se consulta si la empresa que resulta adjudicada tendrá la responsabilidad de la gestión de permisos para trabajos en vía pública ante la IDM, y por favor aclarar si estos tendrán costo.

Respuesta a Consulta 3.

La empresa seleccionada trabajará como cualquier empresa de obra mixta con UTE.

Deberá gestionar los permisos y abonar los costos si corresponden.

Consulta 4.

En relación a la Respuesta 18 del comunicado 4 y la consulta 3 del comunicado 5, solicitamos se proporcione un listado detallado de los materiales y equipos que serán suministrados por UTE y los que deben ser suministrados por el contratista, ya que no queda claro el alcance de esta licitación.

Respuesta a Consulta 4.

Cómo se ha contestado en las anteriores consultas UTE entregará los tableros y celdas para las subestaciones. Si tiene disponible al momento de ejecución de los trabajos también se tramitará la entrega del cable CMT por parte de UTE.

Consulta 5.

Se solicita se indique como debe tenderse el cable PS 2*10 mm² Al-Al. Los proveedores de plaza no cuentan con herrajes para ese cable que normalmente se utiliza para acometida domiciliaria.

Respuesta a Consulta 5.

Se usa el kit de acometida domiciliaria.

Consulta 6.

Solicitamos se otorgue una prórroga de por lo menos 1 semana en la apertura de la licitación, y se dé respuesta a las consultas con tiempo para así elaborar una oferta seria.

Respuesta a Consulta 6.

No se otorga prórroga.