Comunicado N°1......29/11/2022



FIDEICOMISO FINANCIERO RELOCALIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO KENNEDY

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS

Referencia FFRAK 10/22

Compra de Materiales y Uniformes

COMUNICADO Nro. 1

Respuesta a consultas realizadas

Comunicado N°129/11/2022
RUBRO 1: ELECTRICIDAD.
Consulta 1:
La cámara de 20x20 con tapa, se refieren a un cubo con tapa o a un marco con tapa?
Repuesta a Consulta 1:
Marcos con tapa y con cubo (caños aprobados).
RUBRO 2: SANITARIA.
Consulta 2:
a) Los caños de PVC son UNIT o son livianos?
Respuesta a Consulta 2 - a):
Caño aprobado UNIT (liviano no)
b) La grasera ¿es la aprobada? ¿Prefieren alguna marca en especial? ¿Líder o INPLAST?
Respuesta a Consulta 2 – b):
Aprobada, no hay preferencia de marca, lo importante es que sea aprobado.
c) El sifón colector de PVC es de 110 la medida? PVC blanco o PVC REDI?
Respuesta a Consulta 2 – c):
Medida: 110. Puede ser Blanco o PVC Redi.
d) Donde dice cubos de 60x60, 40x40 y 20x20 ¿son realmente de PVC o lo que precisan son de
hormigón?
Respuesta a Consulta 2 – d):
Todos de Hormigón
e) El sellarosca ¿en presentación de 25 cc o de 100 cc?
Respuesta a Consulta 2 – e):
De 100 CC
f) Las griferías de bidet y de ducha ¿son con trasferencia o sin transferencia?
Respuesta a Consulta 2 – f):
Sin transferencia

g) Las colillas ¿de que largo son? ¿de 1/2 " de diámetro?
Respuesta a Consulta 2 – g):
De 30 cm.
h) Las mesadas de acero inox son de ¿1 bacha o con bacha doble? ¿izquierda o derecha?
Respuesta a Consulta 2 – h):
Una bacha al medio.
i) Foundo do aéros ao COVCO homosicaé a nomo aéros ao amol ton actionem al foundo monoclatorabién llomos do
i) Fondo de cámara 60x60 hormigón para cámara ppal ¿se refieren al fondo ramal también llamado
fondo avión?
Respuesta a Consulta 2 – i):
Fondo de cámara de hormigón para la cámara principal donde va el sifón
RUBRO 3 ABERTURAS
Consulta 3:
a) La ventana de aluminio que dice 1x1.2 m ¿es 1.2 de base por 1m de alto?
Repuesta a Consulta 3 – a):
1,2 base X 1MT de alto
b) La ventana de aluminio que dice 120x150 ¿es 150 de base y 120 de alto?
Respuesta a Consulta 3 – b):
1,5 base X 1,5 alto
c) Las puertas de interior ¿de que ancho y de que espesor requieren que sean los marcos? ¿de qué
madera? ¿pino, eucalipto etc?
Respuesta a Consulta 3 – c):
Medida Standar (Marco de 15), tipo de madera más económica.
d) Las hojas de puerta interior que piden que sean de 75 cm ¿pueden ser de 80 cm?
Respuesta a Consulta 3 – d):
Puede ser, pero es preferible de 75 (la más económica).
d.1) ¿y las que piden de 65cm pueden ser de 60 cm?
Respuesta a Consulta 3 – d.1):
Puede ser

Comunicado N°1.......29/11/2022

RUBRO 4 OTROS

Consulta 4:

a) ¿Los chapones OSB de que espesor?

Respuesta a Consulta 4 – a):

2 cm standar

b) ¿El alambre es recocido de atar o galvanizado?

Respuesta a Consulta 4 – b)

Recocido de atar

RUBRO 6 PINTURAS

Consulta 5:

¿Qué calidad de pinturas buscan económica, media o de alta calidad?, según la calidad es el poder cubritivo que tenga la pintura.

Respuesta a Consulta 5:

Calidad media

RUBRO 7 CERRAMIENTOS

Consulta 6:

La malla electrosoldada de que espesor buscan? de 1.9 de 2.3 o de 2.5 mm la de 1.9 tiene una trama de 75x50 mm (dibujo del cuadrado) la 2.3mm hay dos tramas una de 150x50mm y otra de 150x65mm y la de 2.5mm la trama es de 150x50mm

Respuesta a Consulta 6:

150*65, 2,3mm de espesor

Consulta 7:

Los zapatos en vez de ser punta composite pueden ser de punta de metal? Respuesta a Consulta 7:

Puntera: Composite con resistencia al impacto hasta 200J.