



FIDEICOMISO FINANCIERO RELOCALIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO KENNEDY

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS

[Referencia FFRAK 10/22](#)

Compra de Materiales y Uniformes

[COMUNICADO Nro. 2](#)

Respuesta a consultas realizadas

Consulta 1:

¿Los postes son curados en CCA o sin curar?

Respuesta a Consulta 1:

Si, postes curados (el listado de materiales especifica "postes tratados Ø 12 a 15 - largo: 2,2mt")

Consulta 2:

¿Las latas de pintura para madera pueden ser en presentación de 3.6L o tiene que ser de 1L?

Respuesta a Consulta 2:

La cantidad solicitada es de 8 litros de pintura blanca mate para madera.

Consulta 3:

¿La grifería de cocina si la misma es de pared o de mesada y si la quieren con pico alto o pico bajo?

Respuesta a Consulta 3:

Grifería de cocina de mesada, de pico alto.