



## **FIDEICOMISO FINANCIERO PARA EL REALOJO DEL ASENTAMIENTO KENNEDY**

**Referencia FFRAK 20/25**

**ÁREA DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO  
RELOCALIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO KENNEDY**

[Comunicado N° 4.](#)

Respuesta a Consultas  
Plano Saneamiento



## Respuesta a Consultas

### **Consulta 1:**

“En cancha de Fútbol 11: Instalación de 4 columnas de hormigón (h=10m) en los laterales de la cancha con una separación entre sí de 8m, con instalación de red protectora (h=4m) amurada a dichas columnas y colocación de focos led.

La distribución de las mismas se adjunta en plano ilustrativo.

En cancha de Fútbol 7: Instalación de 3 columnas de hormigón (h=10m) en los laterales de la cancha con una separación entre sí de 8m, amurada a dichas columnas y colocación de focos led”.

Dicho requisito no se ve reflejado en el comunicado Nº 2.

### **Respuesta a Consulta 1:**

**La nueva memoria constructiva efectivamente no incluye instalación de red protectora a los laterales de las canchas, sí detrás de los arcos como se menciona en plano.**

### **Consulta 2:**

Por otra parte se advierte que no se detalla potencia de las luminarias.

### **Respuesta a Consulta 2:**

**4 luminarias de 250W cada una.**

## Plano Saneamiento

Se adjunta en la Página Web con el nombre del documento:

**06.Anexo Com4 AP1 - S1 - PL1 - Agua Potable, Saneamiento y Pluviales\_Realojos K-EP Etapa 2\_ampliación**