



## **FIDEICOMISO FINANCIERO RELOCALIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO KENNEDY**

**LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS**

**Referencia FFVSM 08/22**

**Compra de Materiales**

**COMUNICADO Nro. 1**

**Respuesta a consultas realizadas**

## RUBRO 1: ELECTRICIDAD.

### Consulta 1

a) ¿La cámara de 20x20 con tapa, se refieren a un cubo con tapa o a un marco con tapa?

### Respuesta a Consulta 1:

Marcos con tapa y con cubo (caños aprobados).

## RUBRO 2: SANITARIA.

### Consulta 2

a) ¿Los caños de PVC son UNIT o son livianos?

### Respuesta a Consulta 2 – a):

Caño aprobado UNIT (liviano no).

b) ¿La grasería es la aprobada? prefieren alguna marca en especial? Líder o INPLAST?

### Respuesta a Consulta 2 – b):

Aprobada, no hay preferencia de marca, lo importante es que sea aprobado.

c) ¿El sifón colector de PVC es de 110 la medida? PVC blanco o PVC REDI?

### Respuesta a Consulta 2 – c):

Medida 110. Puede ser blanco o PVC REDI.

d) ¿Dónde dice cubos de 60x60, 40x40 y 20x20 son realmente de PVC o lo que precisan son de hormigón?

### Respuesta a Consulta 2 – d):

Todos de Hormigón

e) ¿El sellarosca en presentación de 25 cc o de 100 cc?

### Respuesta a Consulta 2 – e):

De 100 CC

f) ¿Las griferías de bidet y de ducha son con transferencia o sin transferencia?

### Respuesta a Consulta 2 – f):

Sin transferencia

g) ¿Las colillas de que largo son? de 1/2 " de diámetro?

### Respuesta a Consulta 2 – g):

De 30 CM

h) ¿Las mesadas de acero inox son de 1 bacha o con bacha doble? ¿izquierda o derecha?

### Respuesta a Consulta 2 – h):

Una bacha al medio

## RUBRO 3 ABERTURAS.

### Consulta 3:

a) ¿La ventana de aluminio que dice 1x1.2m es 1.2 de base por 1m de alto?

### Respuesta a Consulta 3 – a):

1,2 base X 1MT de alto

**b) ¿La ventana de aluminio que dice 120x150 es 150 de base y 120 de alto?**

**Respuesta a Consulta 3 – b):**

1,5 base X 1,5 alto

**c) ¿Las puertas de interior de que ancho y de que espesor requieren que sean los marcos? de que madera? pino, eucalipto etc?**

**Respuesta a Consulta 3 – c):**

Medida standar (marco de 15), tipo de madera más económica.

**d) ¿Las hojas de puerta interior que piden que sean de 75 cm pueden ser de 80 cm?**

**Respuesta a Consulta 3 – d):**

Puede ser, pero es preferible de 75 (la más económica)

**d.1) ¿y las que piden de 65cm pueden ser de 60 cm?**

**Respuesta a Consulta 3 – d.1):**

Puede ser

#### RUBRO 4 OTROS

**Consulta 4:**

**a) ¿Los chapones OSB de que espesor?**

**Respuesta a Consulta 4 – a):**

2CM standar

**b) ¿El alambre es recocido de atar o galvanizado?**

**Respuesta a Consulta 4 – b):**

Recocido de atar

#### RUBRO 6 PINTURAS

**Consulta 5:**

**¿Qué calidad de pinturas buscan, económica, media o de alta calidad?, según la calidad es el poder Cubritivo que tenga la pintura.**

**Respuesta a Consulta 5:**

Calidad media

#### RUBRO 7 CERRAMIENTOS

**Consulta 6:**

**¿La malla electrosoldada de que espesor buscan de 1.9 de 2.3 o de 2.5 mm la de 1.9 tiene una trama de 75x50 mm (dibujo del cuadrado) la 2.3mm hay dos tramas una de 150x50mm y otra de 150x65mm y la de 2.5mm la trama es de 150x50mm?**

**Respuesta a Consulta 6:**

150\*65, 2,3 mm de espesor