Client:	Mike Smith		Address:	18 Pine Grove, Southport.			Contact:	447815511307		
Tested by:	C Williams		Test Date:	28/04/21		Retest On:	28/04/22			

App No	Item	Serial No	Voltage (V)	Rating (A)	Fuse (A)	Earth Cont	insulation	Polarity/Fuse	P/F	NOTES
1	Nord Electro 5I	EM13258	240	5	5	0.13	>200	PASS	**PASS**	
2	Behringer UB5(	N/A	240	3	3	0.18	>200	PASS	**PASS**	
3	IEC		250	13	13	0.14	>200	PASS	**PASS**	
4	IEC		250	13	13	0.08	>200	PASS	**PASS**	
5	IEC		250	13	13	0.1	>200	PASS	**PASS**	
6	IEC		250	13	13	0.13	>200	PASS	**PASS**	
7	Samson CR99	99RD8EA010	240	0.8	5	NA	>200	PASS	**PASS**	
8	T BONE DS16R	N/A	240	1	5	NA	>200	PASS	**PASS**	
9	8M 4 Way reel	N/A	240	13	13	0.19	>200	PASS	**PASS**	
10	BOSS RC30	L5F4662	240	0.75	13	NA	>200	PASS	**PASS**	
11	AC ADAPTER	MYTO090050	240	0.5	13	NA	>200	PASS	**PASS**	
12	IEC	N/A	250	13	13	0.07	>200	PASS	**PASS**	
13	TC HELICON M	na	240	0.4	1	n	>200	PASS	**PASS**	
14	AC ADAPTER		12	2	13	NA	>200	PASS	**PASS**	
15	Shure PSM700	120050646	240	5	5	0.13	>200	PASS	**PASS**	
16	Mackie SRM15(	203384901	250	13	3	0.04	>200	PASS	**PASS**	
17	IEC	na	250	13	13	0.08	>200	PASS	**PASS**	
18	BOSE L1	05046Z635007	240	13	13	0.17	>200	PASS	**PASS**	
19	Bose S1		240	13	3	0.13	>200	PASS	**PASS**	
20	IEC	NA	250	13	13	0.07	>200	PASS	**PASS**	