

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 26/08/2024

Hora: 14:18:32

Cumprimento da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem - Parâmetros Básicos

Quantitativo de amostras analisadas pela Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Abrangência: ES - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - APIACA

Código IBGE: 320050

População: 7.223

Ano: 2023

Período: JANEIRO a DEZEMBRO

Parâmetro	Quantitativo mínimo de análises ¹		Número de amostras analisadas e percentual de cumprimento de diretriz nacional do plano de amostragem												
	Mensal	Total no período	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL NO PERÍODO
Turbidez	9	108	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	-	-	-	-	80 74,07%
Coliformes Totais/E. coli	9	108	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	10 111,11%	120 111,11%
Fluoreto	5	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Residual Desinfetante ²	9	108	-	-	-	-	-	-	-	-	9 100,00%	-	-	-	9 8,33%

(1) Quantitativo Mínimo estabelecido na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

(2) Residual Desinfetante: Refere-se a somatória das análises dos parâmetros Cloro Residual Livre, Cloro Residual combinado e Dióxido de Cloro

Nota: A contagem do número de amostras analisadas não leva em consideração aquelas coletadas por motivo de surto ou desastre.

