

Análise Físico-química

| TOTAL DE ANÁLISES EXIGIDAS |          | TOTAL DE ANÁLISES EXECUTADAS |          | MÉDIA DOS RESULTADOS |                           |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| COR                        | TURBIDEZ | COR                          | TURBIDEZ | <a href="#">COR*</a> | <a href="#">TURBIDEZ*</a> |
| 10                         | 10       | 11                           | 11       | 3                    | 0,13                      |
| VALOR MÍNIMO PERMITIDO     |          |                              |          | -                    | -                         |
| VALOR MÁXIMO PERMITIDO     |          |                              |          | 15                   | 5,00                      |

Análise Bacteriológica

| TOTAL DE ANÁLISES EXIGIDAS |                | TOTAL DE ANÁLISES EXECUTADAS |                | AMOSTRAS COM COLIFORMES TOTAIS            |                          | MÉDIA                           |
|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| MICRO BIOLÓGICO            | CLORO RESIDUAL | MICRO BIOLÓGICO              | CLORO RESIDUAL | <a href="#">TOTAL AMOSTRAS POSITIVAS*</a> | CONTAMINAÇÃO CONSECUTIVA | <a href="#">CLORO RESIDUAL*</a> |
| 10                         | 10             | 11                           | 11             | 0                                         | 0                        | 1,0 mg Cl/L                     |
| VALOR MÍNIMO PERMITIDO     |                |                              |                | -                                         | -                        | 0,2 mg Cl/L                     |
| VALOR MÁXIMO PERMITIDO     |                |                              |                | 1                                         | -                        | 5,0 mg Cl/L                     |

BOA ESPERANÇA - JULHO 2024