




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – ES

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2024 – PREGÃO PRESENCIAL 030/2023 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES - Processo Administrativo nº 013515/2023 – SEMIURB/PMC e Processo Administrativo nº 012187/2024 – SEMLEJ/PMC.

O **Município de Castelo**, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI**, Brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o nº 102.235.697-63, RG sob o nº 1.867-520 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 213, Bairro Centro, nesta cidade de Castelo-ES, torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 037/2024 – Pregão Presencial 030/2023 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana do Município de Castelo/ES – Processo Administrativo nº 013515/2023 - SEMIURB/PMC e Processo Administrativo nº 012187/2024 – SEMLEJ/PMC, em que foram registrados os preços da empresa **SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA – ME**, neste ato denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.779.506/0001-90, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ELÉTRICOS**, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos:

Lote	Objeto	Un.	Qt.	Vr. Un. (R\$)	Vr. Total (R\$)
42	LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 2000 W E40 COM TUBO DE TECNOLOGIA DE QUARTZO 2000W D E40 C/ SELO PROCEL / IMETRO.REF. POWERSTAR, HQI T / VIDA MEDIANA 12000 H GARANTIA DE 1 ANO (SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE: OSRAN, GE, PHILIPS)	UN	04	333,45	1.333,80
51	Luminária Pública de LED 202 Watts, com base para rele, grau de proteção IP-66 total, fluxo luminoso mínimo de 23.500lm, eficácia energética mínima da luminária 120lm/W, POTENCIA MÁXIMA 210W – PESO MAX: 12,00 KG (+/-5%). DIMENSÕES: COMPRIMENTO MIN 640mm MAX 675mm / LARGURA MIN 310mm MAX 340mm / ALTURA MIN 90mm MAX 110mm. Luminária de LED para iluminação pública, deverá possuir grau de proteção IP-66 total, filtro de bronze sinterizado para equilíbrio das pressões, pintura eletrostática na cor branco Ral 9016, fluxo luminoso mínimo de 23.500lm, eficácia energética mínima da luminária 120lm/W, TCC de 4000K a 5500K, IRC = 70, fator de potência = 0,95. THD = 10%, protetor de surto adicional para o Drive e LED, deverá suportar impulsos de tensão de pico de 10.000 ±10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de descarga de 10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), deverá suportar 15 surtos de até 10 kA, ligado em serie proporcionando maior segurança à luminária, abrindo o circuito na queima do SPD, evitando danos maiores e deixando a luminária apagada durante a noite para fácil identificação da mesma pela equipe de manutenção. O driver deverá possibilitar dimerização por sinal 0-10V, por meio de sistema de telegestão. O aro deverá ser fixado por meio de 3 fechos de alumínio ou parafusos em inox. Sistema de trava de segurança no corpo após abertura para cima, mantendo ergonomia adequada para o montador. Corpo dissipador e aro em liga de alumínio virgem injetado alta pressão, com alta resistência mecânica. LED com lente primária em PMMA e lente secundária em vidro plano temperado, a fim de assegurar a qualidade do equipamento, evitando amarelamento pelo desgaste ao sol e outras intempéries. O sistema térmico da luminária deverá ocorrer através do corpo com aletas dissipadoras, garantindo a estabilização térmica de operação no ponto de junção do Led. A luminária deverá junta de vedação fabricada em silicone resistente à altas temperaturas, com dureza e formato que garanta o grau de proteção mínimo IP-66 total do conjunto da luminária, passa fio especial, evitando danificar a fiação, cabo de ligação a rede em material PP 3x2.5mm² (4,5 m) 105°C em conformidade com a norma ABNT. Parafusos em material inoxidável. A fixação da luminária deverá ser para braço de Ø 60,3mm por meio de 3 parafusos, acompanhando bucha de redução em material termoplástico para garantir a fixação e o correto alinhamento da luminária. A luminária deverá possibilitar o ajuste de inclinação de +5° e -5°, sem a necessidade de acessórios para tal condição. A parada do tubo dentro do encaixe liso da luminária deverá dispor de dispositivo no qual mantenha o tubo longe de esmagamento da passagem do cabo. Vida útil igual ou superior a 60.000 horas para o conjunto. Sistema modular APCI. Não permitido a utilização de LED COB (Chips onboard) (placa exposta). A Luminária deverá possuir etiqueta de identificação com todas as informações do produto e etiqueta de potência. Não será aceito luminária com os cabos	UN	06	960,50	5.763,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – ES

	de alimentação expostos. A luminária deverá atender aos ensaios relacionados em conformidade a portaria 20 INMETRO e deverão ser executados por laboratório acreditado INMETRO. (MARCA: REPUME)				
62	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 2000WATTS 220V TENSÃO 220 V, CORRENTE DE REDE 9,5 A, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO >- 0,92, PERDA MÁXIMA 80 W, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 65°C, TEMPERATURA MAXIMA NO FIO 105 °C, PESO LIQUIDO POR REATOR 28,4 KG, C/ SELO PROCEL/ INMETRO, CAPACITOR (CAPACITÂNCIA 40UF+/-10%/UND TENSÃO 380 VCA/ FREQUÊNCIA 60HZ/ TEMPERATURA -25+85 °C). (TENSÃO DE PICO 4500V / TENSÃO DE TRABALHO 220/250 V / FREQUÊNCIA 60 HZ). REFERÊNCIA: MAE AT-2000/62 GARANTIAS DE 3 ANOS C/ SELO ENCE (SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE: INTRAL, GUBRO, DEMAPE)	UN	04	426,00	1.704,00
81	CABO QUADRUPLIX 70 MM COLORIDO XLPE (SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE AS MARCAS: CORDEIRO, COPPERFIO, CONDUSPAR)	M	110	31,00	3.410,00
108	CABO QUADRUPLIX 120MM COM NEUTRO ISOLADO HOMOLOGADO EDP - METRO	M	115	43,00	4.945,00
				TOTAL:	17.155,80

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo de adesão será a partir de sua assinatura até 14 de fevereiro de 2025.

Castelo/ES, 31 de julho de 2024.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA – ME
CNPJ nº 07.779.506/0001-90