

S F C										SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA										FOLHA. 04/07				
RUA UM, 915 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG										TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811														
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T										REL.: 306/17					AMOSTRADOR.					Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2				
CONTRATANTE: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.										N. FURO. SP02					ESC. S/E					PESO: 65 KG				
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR										COTA. 100,70										ALT. DE QUEDA: 75 CM				
OBRA: RUA VARGINHA - MORRO DO PILAR - MG.																				PROF. REVESTIMENTO: 3,00 m.				
Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO						N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)									
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º									10 20 30 40 50														
09	08	1		ARGILA ARENOSA COM PEDREGULHOS MÉDIOS E GROSSOS DE MINÉRIO, COR VERMELHA. (MATERIAL DE ATERRO)											2,00 m.									
12	13	2																						
16	18	3	3,00																					
06	02	4		ARGILA ARENOSA COM PEDREGULHOS DE MINÉRIO, DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA, COR VERMELHA.																				
22	21	5																						
12	07	6																						
03	03	7														6,70								
04	04	8																						
03	05	9		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA MOLE A DURA, COR VARIEGADA.																				
20	35	10																						
-	-	11														11,00								
		12																						
		13																						
		14																						
		15																						
		16																						
		17																						
		18																						
		19																						
		20																						
		21																						
		22																						
		23																						
		24																						
		25																						
		26																						
		27																						
		28																						
		29																						
DATA INICIO: 28/11/2017				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda						- - - N. DE GOLPES INICIAIS.														
DATA FINAL: 28/11/2017										———— N. DE GOLPES FINAIS.														