

|                                             |        |            |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| <b>CERTIFICADO DE PRUEBA DE AISLAMIENTO</b> | Nr.:   | 93649      |
|                                             | Fecha: | 11/04/2025 |

Pag. 1 de 1.

#### 1. DATOS GENERALES DE LA PRUEBA DE AISLAMIENTO

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitante:             | Tramontina Garibaldi S.A. Ind. Met.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de la prueba:      | 11/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Local de la prueba:      | Laboratorio de Prueba de Tramontina Garibaldi S.A., ubicado en Calle Tramontina, 600 – Garibaldi – RS                                                                                                                                                                                                                                            |
| Condiciones ambientales: | Temperatura de 18 °C a 28 °C y humedad relativa del 45% a 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Método de la prueba:     | Antes de la prueba, la muestra se acondiciona como se describe en IEC 60900:2018 en los puntos 5.5.2.2 o 5.5.2.3. Después del período de acondicionamiento, la muestra se somete a una tensión de 10 kV r.m.s (60 Hz) durante 3 minutos, de acuerdo con el ítem 5.5.3 – Prueba Dieléctrica de Herramientas de Mano Aisladas, de la citada norma. |

#### 2. IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO PROBADO

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante:                         | Tramontina Garibaldi S.A. Ind. Met.                                                      |
| Descripción del artículo de prueba: | Destornillador IEC 60900 Punta Chata 6x150 mm                                            |
| Referencia:                         | 44315/032                                                                                |
| Orden de Fabricación:               | 1026735                                                                                  |
| Muestra:                            | Las muestras probadas proceden del proceso industrial de la citada orden de fabricación. |

#### 3. IDENTIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR UTILIZADO

|                        |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo:                | Fuente de Alta Tensión                                                                                                           |
| N.º de identificación: | 100/013                                                                                                                          |
| Rastreabilidad:        | Calibrado por Laboratorio LABELO, reconocido por Cgcre/Inmetro CAL 0024, Certificado de Calibración N.º E0009/2020, según PL015. |

#### 4. RESULTADO DE LA PRUEBA SEGÚN NORMA IEC 60900:2018

| Muestra representativa del lote | RESULTADO |
|---------------------------------|-----------|
| 44315/032                       | Aprobado  |

#### OBSERVACIONES:

- a) Las herramientas han sido sometidas a rigurosas pruebas de aislamiento e incluso después de largos períodos de almacenamiento su integridad no perderá sus características, o sea, seguirán siendo aptas para su uso.  
A partir del primer uso, se deben realizar recertificaciones anuales.
- b) Los resultados presentados se refieren exclusivamente a herramientas probadas en las condiciones extendiéndose a ningún lote, aunque sea similar.
- c) La reproducción de este certificado sólo puede ser total. La reproducción parcial está sujeta a la aprobación por escrito del laboratorio.



Ing. José Carlos Rizzolli  
Firmante Autorizado