

**CERTIFICADO DE PRUEBA DE AISLAMIENTO**

Nr.:	74728
Fecha:	28/06/2023

Pag. 1 de 1.

**1. DATOS GENERALES DE LA PRUEBA DE AISLAMIENTO**

Solicitante:	Tramontina Garibaldi S.A. Ind. Met.
Fecha de la prueba:	28/06/2023
Local de la prueba:	Laboratorio de Prueba de Tramontina Garibaldi S.A., ubicado en Calle Tramontina, 600 – Garibaldi – RS
Condiciones ambientales:	Temperatura de 18 °C a 28 °C y humedad relativa del 45% a 75%
Método de la prueba:	Antes de la prueba, la muestra se acondiciona como se describe en IEC 60900:2018 en los puntos 5.5.2.2 o 5.5.2.3. Después del período de acondicionamiento, la muestra se somete a una tensión de 10 kV r.m.s (60 Hz) durante 3 minutos, de acuerdo con el ítem 5.5.3 – Prueba Dieléctrica de Herramientas de Mano Aisladas, de la citada norma.

**2. IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO PROBADO**

Fabricante:	Tramontina Garibaldi S.A. Ind. Met.
Descripción del artículo de prueba:	Llave Estriada IEC 60900 10 mm
Referencia:	44322/010
Orden de Fabricación:	196573
Muestra:	Las muestras probadas proceden del proceso industrial de la citada orden de fabricación.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR UTILIZADO**

Equipo:	Fuente de Alta Tensión
N.º de identificación:	100/013
Rastreabilidad:	Calibrado por Laboratorio LABELO, reconocido por Cgcre/Inmetro CAL 0024, Certificado de Calibración N.º E0009/2020, según PL015.

**4. RESULTADO DE LA PRUEBA SEGÚN NORMA IEC 60900:2018**

Muestra representativa del lote	RESULTADO
44322/010	Aprobado

**OBSERVACIONES:**

- a) Las herramientas han sido sometidas a rigurosas pruebas de aislamiento e incluso después de largos períodos de almacenamiento su integridad no perderá sus características, o sea, seguirán siendo aptas para su uso.  
A partir del primer uso, se deben realizar recertificaciones anuales.
- b) Los resultados presentados se refieren exclusivamente a herramientas probadas en las condiciones extendiéndose a ningún lote, aunque sea similar.
- c) La reproducción de este certificado sólo puede ser total. La reproducción parcial está sujeta a la aprobación por escrito del laboratorio.

Ing. José Carlos Rizzoli  
Firmante Autorizado