

Bogotá, Agosto 03 de 2015

Señores:

RTVC

Sistemas de Medios Públicos

Ciudad

Buenos Días,

En atención a la **INVITACIÓN ABIERTA N° IA – 20 2015**, de la manera más atenta nos permitimos solicitarles se sirvan tener en cuenta y aclarar las siguientes observaciones, respecto numeral 1.4.2.

AVISO FACHADA GRANDE

Dimensiones de la dilatación o separación del aviso con referencia a la pared “aviso con retro iluminación”

1. Verificar si el espesor del material es el adecuado para el diseño de aviso en la fachada, tener en cuenta el peso, porque en el calibre de lámina requerido cada letra pesaría 30 kilos y el logo aproximadamente 150 kilos. Anexo ficha técnica
<http://lacampana.co/uploads/eccac6a337af37b7a97ccc8c48edee20.pdf>

2. Para anclar el aviso con 15 cm de perforación puede afectar acabados o redes de paredes internas. Lo adecuado sería chazo expansivo metálico de 8 centímetros.
3. Especificar la referencia de Led de alta luminosidad, ya que en el mercado lo más recomendable es cinta Led Ref IP65, IP67, IP68 RGB SMD 5050 y por la flexibilidad que requiere para la configuración del contorno del aviso. Anexo fichas técnicas.

http://www.colombialeds.com/PDF/fichas_tecnicas/51305M%20%20CINTA%2060%20LED%205050.pdf

<http://www.aled.cl/fichastec/FICHA%20TECNICA%20CINTA%20LED%20ADHESIVA%205050%20SILICONADA.pdf>

4. Especificar red eléctrica o puntos de conexión internos o externos para suministrar energía al aviso, ya que si son externos se necesitaría una protección especial para los puntos de conexión.
5. Especificar si se requiere un controlador automático de encendido (totalizador), o va hacer en un punto switch interruptor de encendido

AVISOS SOBRE ESTRUCTURA DE MÁRMOL

1. Es necesario hacer un retoque al mármol para eliminar rastros del anterior Aviso, ya que con el nuevo aviso quedarán imperfectos visibles.
2. Colocar acrílico en el volumen del aviso acorta la vía útil del aviso pues este está a la intemperie, además el logo reutilizable tiene volumen en acero.

AVISO ENTRADA

1. Especificar si es necesario hacer un lavado de fachada para no tener rastro del aviso anterior. Por lo anterior solicitamos nos aclaren si para la realización de los “avisos”, “RTVC Carrera 45 N° 26-33” se requieren o no los servicios que están listados. De ser así solicitamos detallar las características, requerimientos y cantidades para poder presentar la oferta económica con los materiales adecuados para exteriores.

Agradecemos su atención

Pedro Antonio Rodríguez Camelo
Gerente General