RFI 54 addressed in ASI-04

RFI 54

RFI 28

RFI 63

RFI 63

RFI 63

RFI 39

RFI 63

RFI 58

RFI 57

RFI 63

RFI 63

GATHERING
201

CIRCULATION
200

ROOF ACCESS
206

MEETING
205

TLT
207

JAN.
212

TLT
211

CIRCULATION
211

KITCHEN
202

MEETING
204

CHAIR STORAGE
203

GATH.
213

ANSUL
CABINET

FPB1-09

FPB1-10

FPB1-11

FPB1-12

FPB1-13

AC-1

MD-1

24"x12"

12"X6", SD-2
160 CFM (TYP 6)

12"X6", SD-2
200 CFM (TYP 6)

26"x12"

30"X12", TG-1
BOD 10'-11"

30"x12"

6"X6", SD-3
50 CFM

47"X12", TG-1

2408, SD-4
160 CFM

2408, SD-4
140 CFM

48", RG-2

16"x10"

18"x20"

20"x6"

34"x16"

16"x8"

30"X12", TG-1
BOD 10'-7"

30"X36", TG-1
BOD 10'-7"

30"x6"

22"x10"

42"x16"

36"x6"

24"x16"

42"x10"

FSD

M401

A1

Scale
1/4" = 1'-0"

Floor Plan - Level 2 - HVAC